


**D-1 oś A**

| | |
|---|---|
| - papa wierzchniego krycia | |
| - ocieplenie, styropian laminowany papą | 5,0 cm |
| - płyta żelbetowa z betonu C30/37 | 25,0 cm |
| - blacha stalowa S355J2G3 | 1,0 cm |
| - drewniane listwy dystansowe 50x150mm | 5,0 cm |
| - bale łączone na półwpust | 5,0 cm |
| - płyty dźwiękochłonne według projektu technologii | 3,5 cm |

**D-2 oś A**

| | |
|---|---|
| - papa wierzchniego krycia | |
| - ocieplenie, styropian laminowany papą | 5,0 cm |
| - płyta żelbetowa z betonu C30/37 | 25,0 cm |
| - blacha stalowa S355J2G3 | 0,5 cm |
| - drewniane listwy dystansowe 50x150mm | 5,0 cm |
| - deski łączone na półwpust | 3,2 cm |
| - płyty dźwiękochłonne według projektu technologii | 3,5 cm |

**PG-4**

| | |
|---|---|
| - warstwa poliuretanu | 0,2 cm |
| - płyty poliuretanowo - gumowe | 4,3 cm |
| - kruszywo łamane | 10,0 cm |
| - piasek zagęszczony | 20,0 cm |

**PG-5**

| | |
|---|---|
| - wykładzina PCW sztuczna trawa | |
| - piasek zagęszczony | 20,0 cm |

**PG-6**

| | |
|---|---|
| - płyty poliuretanowo - gumowe | 5,0 cm |
| - płyta betonowa zbrojona siatką stalową | 20,0 cm |

**UWAGA!**

1. Rysunek jest częścią pełnobranżowego projektu. Rozpatrywać łącznie z opisami technicznymi i projektami branżowymi.
2. Wiertwy przygotuj wg opisu architektury oraz projektu technologii.
3. Wewnętrzne słupy szachtów nie tynkować (nie oklejać gk).
4. Wymiary podane w [cm] oraz [m] - poziom ±0,00 = 277,07 m.n.p.m.
5. Wymiary zewnętrzne w stanie wykończonym (tynki). Wymiary wewnętrzne bez wykończenia.
6. Wszystkie konstrukcje stalowe na dachu wykonać w kolorze RAL 7016.
7. Wszystkie ściany wewnętrzne wykończyć tynkiem gipsowym cementowym wapiennym gr. 1,5 cm.
8. Wiertwa, nadproża, belki żelbetowe w ścianach zewnętrznych docieplić styropianem o grubości wynikowej, tak, aby zbrojenie ściany od zewnątrz.
9. Stolarka zewnętrzna na poziomie parteru antywłamaniowa klasy RC3, przeszklenia P4. Kuloodporność BR2/FB3 i BR6/FB6.
10. Wszystkie instalacje należy w miarę możliwości ukryć w bruzdach podynkowych, płytach, za tracicą jeśl napisane w projektach branżowych; w przypadku gdy bruzdowanie jest niemożliwe, instalacje należy obudować płytami gk typ DF lub H2 w zależności od potrzeb.
11. Konstrukcje wsporcze w miejscach, gdzie nie ma sufitów podwieszanych lub obudowy z gk są wykonać w płaszczu z blachy powlekanej w kolorze srebrnym lub w kolorze sufitu (biały).
12. Wysokość pomieszczeń w świetle wynosi 11,5 oraz 12 cm zabezpieczyć w razie potrzeby płytą gk (zwykłe, DF, H2).
13. Spoiny pionowe i poziome w elementach murowanych szczelnie wypełnione klejem lub zaprawą.
14. Okna oraz systemy otworu-drzewowe osadzić na konsolach systemowych na granicy ocieplenia i materiału nośnego; konsole systemowe dobrać do grubości ocieplenia. Okna w klasie odporności na włamanie minimalnej na wlamanie RC3.
15. Należy zastosować odpowiednie materiały uszczelniające (np. kołnierze uszczelniające, taśmy uszczelniające dociskie otworów okiennych i drzwiowych, uszczelnienie pusteli elektrycznych, warstwa uszczelniająca pod posadzkami, uszczelnienie przejść instalacyjnych przez przegrody budowlane, uszczelnienie dylatacji budynku oraz odpowiednią technologię montażu folii w warstwach zachowych umożliwiających pobieranie/oddawanie przez ściany do otoczenia pary wodnej (oddychalność), w celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji przegrody (ewidencji